

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 065ТЗ от 26.09.2015г.

о влиянии добавок производства ООО «Оптима-Бетон» на коррозионную стойкость стальной арматуры в бетоне.

По данным результатов испытаний (протокол испытаний № 456И от 25.09.2015г), добавки для бетонов и строительных растворов: «Оптима-Лайф 2», «Оптима-Бетон», «Оптима-Бетон М», «Оптима-Монолит М», «Оптима-ЖБИ С», «Оптима-Люкс 21М», «Оптима-Премиум», «Оптима-Премиум +5», «Оптима-Люкс 180», «Оптима-СП 180», «Оптима-П», «Оптима-Гранд Т.30», «Оптима-Раствор», «Оптима-ЖБИ», «Оптима-Плюс», «Оптима-Монолит», «Суперпластификатор С-3», «Оптима-Люкс 9», «Оптима-Люкс 21», «Оптима ПЖБ», «Оптима-Гранд», «Оптима-Гранд Т», «Оптима-Зима», «Оптима-Зима Микс 1ПМ», «Оптима-Зима Микс 2», «Оптима-Зима Люкс», «Оптима-Зима Стандарт», «Оптима-Зима Люкс 180», «Оптима-Зима Тип 2», «Оптима-ВВ» в пределах рекомендуемых дозировок, **не нарушают защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре.**

Генеральный директор

Ответственный исполнитель
(инженер-технолог)



Тузенко Г. Н

Наумов И. С.